

令和6年11月

## YBIC ダイキン製空調機更新工事について

公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団

この度、公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団（以下「財団」という。）が所持している横浜バイオ産業センター（以下「YBIC」という。）内のダイキン製空調機更新工事について一般競争入札を実施します。

工事の主な仕様等は次の内容となりますが、入札への参加を希望される事業者は、事前に日時を予約の上現地調査を必ず行い、現状を把握したうえで入札にご参加ください。また、現地調査の際には、職員等立ち会いのもと、図面等の閲覧も可能です。

### <現地調査等連絡先>

公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団

総務部：広瀬、古川

メールアドレス：[ybic@kihara.or.jp](mailto:ybic@kihara.or.jp) 電話番号：045-502-4810

### <仕様>

#### 1. 工事の概要と目的

現在のYBIC施設内に設置しているダイキン製空調機の更新工事を目的とする。

工事は通常業務への影響を最小限とするため、休日（土日等）に行うこととする。

ただし、現場の状況により予定期間内に完了できないときは委託者の指示を受けるものとする。

#### 2. 設置場所

神奈川県横浜市鶴見区末広町1-6 横浜バイオ産業センター（YBIC）

#### 3. 納期

令和7年3月末日

#### 4. 業務完了・検収

工事完了後、交換・整備内容等の報告書を提出し、財団がそれらを確認・検収を行った時点で業務完了とします。

#### 5. 支払い

業務完了後、請求書の受領日の翌月月末一括払いとします。

#### 6. 更新設置機器等

・令和6年度の「神奈川県中小企業省エネルギー設備導入補助金」の申請作業を行うものとする。なお、申請に必要な情報を提供します。

・既存の冷媒配管、ドレン配管、電線等は再利用とする。

・室外機は、重塩害仕様とする。

・更新（取替）個数

① FIVE STAR ツイン同時運転マルチ SSRC140CD	16系統
室内機(天井カセット形ラウンドフロー) FHCP71FC	32台
室外機(重塩害仕様) RSRP140CH	16台
パネル BYCP160EEF	32個
リモコン BRC1G4	16個
室外機上吹出ガイド KPWJ5J160	16個
防振架台 K-BKS28GA	16個

② 更新用	ビル用マルチ	VRV Q		1 系統
	室内機	(天井カセット形ラウンドフロー)	FXYFP80NB	2 台
	室内機	(天井カセット形ラウンドフロー)	FXYFP45NB	2 台
	室内機	(天井カセット形ダブルフロー)	FXYCP22EB	2 台
	室外機	(重塩害仕様)	RQYP335FCH	1 台
	パネル		BYCP160EAF	4 個
	パネル		BYBCP50CF	2 個
	リモコン		BRC1G4	6 個
	防振架台		K-KSV335GHB	1 個